

# АНКЕТА

## обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ \_\_\_\_ / \_\_\_\_

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 497 комбинированного вида «Мишутка»

Полное юридическое наименование объекта

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная 10/1, 2203998, 2203863

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования мэрии города Новосибирска

2. Вид деятельности 85.11

3. Форма собственности муниципальная  
Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта \_\_\_\_\_

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; \_\_\_\_ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1989 г., реконструкция-

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 140

6. Функциональное назначение объекта образование  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт,	Примечания
--------	-------------------	-------------------	----------	----------------------	----------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Парковка для посетителей</b>					реконструкция	
	Расстояние до входа в здание	м	<b>не более 50</b>	80	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	<b>10 (но не менее 1 места)</b>	нет	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	<b>6x3,6</b>	нет	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		<b>наличие</b>	нет	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения	м	<b>2,0</b>	2.0	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		<b>Допустимо 1,2</b>				
	- указатели направления движения		<b>наличие</b>	+	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	<b>5</b>	5	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон		<b>1:12</b>	1:12			
	вблизи зданий и в затесненных местах		<b>Допускается 1:10</b>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	<b>80 50-60</b>	нет	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	<b>0,3-0,4 от земли 2-3</b>	нет	С		П.5.5 СП 35-105-2001

**Заключение по зоне:**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
--------------------------	-----------	------------	--

функциональной зоны	доступности	N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185		К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	+	К, О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	+	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	+	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330.2012
	<b>Лестница к входной площадке</b>						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	135	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2		О		П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	14	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	+	О, С, Г		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	+	С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	+	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	+	О, С		П. 4.1.14 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	120-185	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30		О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
	<b>Пандус</b>		наличие	+			
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	-	К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012

Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		наличие	-	К,О	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30		К, О	П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	+	К,О,С	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	-	С	П.4.1.16. СП 59.13330.2012
<b>Наружный подъемник</b> : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	-	К	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
<b>Тамбур</b>					
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200		К	П.5.1.7. СП 59.13330.2012
<b>Двери</b> : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р		
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	148	К	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	3	К,О,С	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	-	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Коридоры/холлы</b>						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	<b>не менее 150 не менее 180</b>	128	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	<b>Не менее 120</b>		К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	<b>Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):</b>		<b>наличие</b>	+	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	<b>Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.</b>	-	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	<b>Не менее 90</b>	131	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		<b>наличие</b>	-	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	<b>Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)</b>						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	<b>не менее 135 не менее 120 не менее 90</b>	131	О,С		п. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользкое покрытие		<b>наличие</b>	+	О,С		П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	<b>за 60 до лестниц, дверей, поворотов</b>	-	С		П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		<b>наличие</b>	-	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		<b>наличие</b>	-	С		П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		<b>наличие</b>	-	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)		О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90		Дошкольники нач.школа,		п.6.17 СП 118.13330.2012

	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120 150-180	126	Дошкольники нач. школа У	
	- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	16	О,С	П.5.2.10. СП 59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	-	К,О	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	<b>Лифты</b>		наличие	-		
	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x 150		К	П.5.2.18. СП 59.13330.2012
	- ширина дверного проема	см	не менее 80		К	П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95		К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5		О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие		С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И			
--	------	--	--	--

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>			-			
	Высота рабочей поверхности	см	<b>Не выше 85</b>		К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	<b>Не менее 100</b>		К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	<b>Не менее 1</b>		Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	<b>Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)</b>	ед.	Не менее 1	-			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	<b>12 18</b>		К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	<b>не выше 85</b>		К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту</b>	ед.		-			
	<b>Предприятия торговли</b>						
	Ширина полосы движения	см	<b>120</b>		К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	<b>80 не более 50</b>		К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством	см	<b>Не менее 150x150</b>		К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	<b>Не менее 1</b>		К,О,Г,С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	<b>Не менее 110</b>		К,О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	<b>Предприятия питания</b>						
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место		К, О,С		П.7.4.5. СП 59.13330.2012

	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90		К,О,С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70		К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120		К,О,С	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85		К	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	<b>Зрительный зал</b>	ед.			К, О	
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.	3 4 5 6 7 8 9		К	П.7.6.15. СП 59.13330.2012
	<b>Спортивные трибуны</b>					
	Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5		К	П.7.5.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160		К	П.7.5.3. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Зона обслуживания инвалидов				
-----------------------------	--	--	--	--

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузел:</b> для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		<b>наличие обязательно</b>	+	К,О,С		П.5.40,  П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	-	К, О,С,Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	<b>Не менее 90</b>	82	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	<b>Не менее 165 x 180</b>	170x82	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		<b>наличие</b>	-	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		<b>наличие</b>	-			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	<b>Душевые кабины</b> (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	-			
	Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	-	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
	Габариты поддона		Не менее 90x150	-	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- опорные поручни*		наличие	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- откидное сиденье на высоте	см	48	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	- наличие ручного душа			-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
	<b>Гардеробные:</b>			-			П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	-	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	-длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
--	---------------------------------	----	--------------	---	---	--	------------------------------

\* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	<b>ДЧ-И</b>			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны</b>		<b>наличие</b>		С		
	<b>Визуальная информация на контрастном фоне</b>		<b>наличие</b>		С		П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	<b>не ниже 150 не выше 450 от пола</b>		К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	<b>не менее 7,5</b>		С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>				С		
	Размещение на высоте	см	<b>не более 250 от пола</b>		К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	<b>20 x 20 10 X 10</b>		Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля</b>		<b>наличие</b>		С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	<b>120-160</b>		С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		<b>наличие</b>		С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	<b>Надписи и знаки для идентификации кабинетов*</b>		<b>наличие</b>	+			
	-высота размещения	см	<b>не выше 150</b>	150	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	<b>Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.</b>		<b>наличие</b>		С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

\* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
. Системы информации на объекте	<b>ДЧ-И</b>			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Примечание:

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями**